第 164243 号

飲料水検査結果報告書

2019 年 03 月 11 日

三笠パーク専用水道　　殿

112400

株式会社 信濃公害研究所
長野県北佐久郡立科町芦田1835-1
TEL 0267-56-2189
FAX 0267-56-1843

ご依頼のありました試料について行った検査結果は
下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水道水検査機関　第83号
建築物飲料水水質検査業　長野県7水　第23号

試料名	水道浄水	気温	8.0 ℃	水温	5.1 ℃
採取場所	三笠パーク　管理事務所前外水道	天候	曇り		
採取年月日・時刻	2019年03月06日　　11時40分	採取者	加藤克己		
検査年月日	2019年03月06日　～　2019年03月11日				

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下			
大腸菌	不検出	検出されないこと			
塩化物イオン	11 mg/L	200以下			
全有機炭素(TOC)	＜0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.4(14.0℃)	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	＜1 度	5以下			
濁度	＜0.1 度	2以下			
残留塩素	0.2 mg/L				
－ 以下余白 －					

備考		
	(判　定)	上記水質項目については水質基準に適合
	(検査方法)	上水試験方法
	(備　考)	＜は、定量下限値未満を示します
	(検査担当責任者)	新井