第 205671 号

飲料水検査結果報告書

2024 年 05 月 15 日

三笠パーク専用水道　　殿

112400

株式会社 信濃公害研究所
長野県北佐久郡立科町芦田1835-1
TEL 0267-56-2189
FAX 0267-56-1843

厚生労働大臣登録水道水検査機関　第83号
建築物飲料水水質検査業　長野県7水　第23号

ご依頼のありました試料について行った検査結果は
下記のとおりです。

試料名	水道浄水	気温	13.0 ℃	水温	12.0 ℃
採取場所	三笠パーク　管理事務所前外水道	天候	曇り		
採取年月日・時刻	2024年05月07日　　14時40分	採取者	加藤克己		
検査年月日	2024年05月07日　～　2024年05月15日				

検査項目	検査結果		基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0	個/mL	100以下			
大腸菌	不検出		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001	mg/L	0.01以下			
クロロ酢酸	< 0.002	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	0.020	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	0.016	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	0.0018	mg/L	0.1以下			
臭素酸	< 0.001	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	0.026	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.021	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.0042	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.0004	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	< 0.005	mg/L	0.08以下			
塩素酸	0.07	mg/L	0.6以下			
塩化物イオン	4.7	mg/L	200以下			
蒸発残留物	100	mg/L	500以下			
全有機炭素(TOC)	0.5	mg/L	3以下			
pH値	7.3(15.0℃)		5.8以上8.6以下			
味	異常なし		異常でないこと			
臭気	異常なし		異常でないこと			
色度	< 1	度	5以下			
濁度	0.1	度	2以下			
残留塩素	0.2	mg/L				
－ 以下余白 －						

備考		
	(判　定)	上記水質項目については水質基準に適合
	(検査方法)	上水試験方法
	(備　考)	< は、定量下限値未満を示します
	(検査担当責任者)	新井